



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 8  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

(ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 8 МЧС России»  
Отдел ФГПН)

ул. Транспортная д. 8, г. Северск, Томская обл., 636000  
Тел.: (83823) 77 90 01, Факс: (83823) 77 90 19  
Тел. доверия (3823) 77-90-09  
E-mail: sufps8ofgpn@70.mchs.gov.ru

07.09.2022 № 493-9-1-2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
МБОУ «Северская школа-интернат для  
обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»

Симон И.С.

ул. Калинина, д. 104,  
г. Северск,  
Томская область, 636037

О направлении информации

Уважаемая Ирина Сергеевна!

С учетом требований абзаца 5 подпункта «а» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», проведена оценка предоставленных Вами документов по исполнению пунктов №№ 1, 2 Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11.07.2022 № 32/3.

Уведомляю Вас о том, что в результате проведения оценки исполнения предписания на основании предоставленных Вами документов, установлено, что в здании школы по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 104 установлена дверь, предусмотренная проектной документацией и препятствующая распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации, ведущего из поэтажного коридора на лестничную клетку 3-го этажа в западном крыле здания школы, а также произведена очистка от мусора и посторонних предметов приямка у оконного проема подвального этажа восточного крыла здания школы.

На основании вышеизложенного пункты №№ 1, 2 Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11.07.2022 № 32/3 считаются выполненными.

С уважением,

Начальник отдела ФГПН

С.В. Денисенко

Белова Анастасия Алексеевна  
отдел федерального государственного пожарного надзора  
8 (3823) 77-90-54